



Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.

Tel: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188 e-mail: bekescsaba.kk@katved.gov.hu



Szám: 35410/1700-1/2016.ált.

„elektronikus úton”

Tárgy: Tájékoztató anyag megküldése
Ügyintéző: Maczó Dániel ka.

A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található valamennyi Önkormányzatok, Lakásszövetkezetek, Civil szervezetek részére

Székhelyén

Tisztelt Cím!

Az Adventi és Karácsonyi ünnepek során kialakuló tüzek megelőzése érdekében, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2016. év IV. negyedévi Országos Komplex Veszélyhelyzeti Prognózisban meghatározott célok alapján kérem az Önkormányzati Intézményeket, Lakásszövetkezeteket, Civil szervezeteket, hogy a mellékletként megküldött tájékoztató anyagot az érintettek részére adják közre.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Békéscsaba, 2016. november 30.


Süli Zsolt
tűzoltó alezredes
kirendeltség-vezető

Melléklet: 1 oldal (tájékoztató anyag)

Kapják:

1. Irattár
2. Címzettek



**Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.

Tel: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188 e-mail: bekescsaba.kk@katved.gov.hu



Szolgáltatás szám:
ISO 9001: 503/0976(4)-900(4)

Az Adventi és Karácsonyi ünnepkör során kialakuló tüzek megelőzése

Az elmúlt években több esetben riasztották a karácsonyi ünnepi időszakban a tűzoltókat, az otthonokban, szociális intézményekben az adventi koszorún égő gyertyák, karácsonyfán elhelyezett csillagszórók, illetve meghibásodott elektromos karácsonyfadíszek okozta tüzekhez. Tekintettel a közeledő ünnepekre a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság figyelmét az alapvető biztonsági szabályok betartására, a nyílt láng, valamint az elektromos árammal működő villamos berendezések, díszek tűzvédelmi szempontú megfelelő használatára.

1. Az adventi koszorúkat helyezték olyan felületre, amely nem éghető anyagú (pl. fém, vagy hőálló üveglap) és a közvetlen környezetébe se tegyenek lehetőleg más éghető anyagokat! A koszorúkon elhelyezett gyertyák alá tegyenek nem éghető anyagú szigetelő alátétet (fém talp)!
2. Gyertyákat csak felügyelet mellett égessék a nyíltlángú világító eszközöket, mielőtt a helyiséget elhagyják, fújják el a lángot! (A tűzesetek jelentős részét az égve felejtett gyertyák okozzák!)
3. Csillagszórókat, díszgyertyákat csak felügyelet mellett égessenek, használat után a gyertyákat oltsák el!
4. Csak a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező elektromos üzemelésű lámpafüzéreket használjanak! A tanúsítvánnyal nem rendelkező villamos berendezések legtöbbször rossz minőségűek, komoly veszélyt jelenthetnek! A lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb távollét idejére se hagyják bekapcsolva!
5. Az égő gyertyát, mécses tartalmazó koszorút ne tegyék huzatos helyre! (égő gyertya elborulhat, a tűz tovább terjedhet)
6. A villamos berendezések működtetéséhez használt elektromos hosszabbítók teljesítménye igazodjon az elektromos díszek teljesítményéhez. A hosszabbítók rendelkezzenek megfelelőségi tanúsítvánnyal.
7. A gyertya, mécses égésekor ügyeljenek a kanóc hosszúságának helyes megválasztására! (ne legyen túl hosszú)
8. A gyertyát, mécses soha ne hagyják teljesen leégni!
9. Az égő gyertya, mécses oltására mindig tartson a közelben megfelelő eszközt (tűzoltókészülék, víz)!